

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

**Fornitore :** A2B Accorroni E.G. srl  
**Indirizzo :** 60027 Osimo (AN) – Via D'Ancona,37  
Tel 071/723991 – Fax 071/7133153  
**Apparecchio :** RPE X HPE X (refrigeratori e pompe di calore)  
**Modello :** 5 – 7,5 – 8,5 – 10 – 13 – 15 – 17 – 22  
– 25 – 30 – 37 – 42 – 55 – 58 – 62 – 72 – 80 – 90 – 105 – 120 –  
135 – 155 – 170

### DICHIARA

che il prodotto è conforme alle seguenti norme armonizzate:

- CEI EN 60335-2-40 Norma di sicurezza riguardante le pompe di calore elettriche, i condizionatori d'aria e i deumidificatori
  - CEI EN 61000-6-1 Immunità ed emissione elettromagnetica per l'ambiente residenziale
  - CEI EN 61000-6-3 Immunità ed emissione elettromagnetica per l'ambiente residenziale
  - CEI EN 61000-6-2 Immunità ed emissione elettromagnetica per l'ambiente industriale
  - CEI EN 61000-6-4 Immunità ed emissione elettromagnetica per l'ambiente industriale
  - EN378 Refrigerating system and heat pumps - Safety and environmental requirements
  - UNI EN 12735 Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione
  - UNI EN 14276 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore
- soddisfando così i requisiti essenziali delle seguenti direttive:

- Direttiva LVD 2006/95/CE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica EMC2004/108/CE
- Direttiva Macchine: 2006/42/CE
- Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione 97/23/CE (MODULO A)

Osimo, Settembre 2010



A2B Accorroni E.G. srl

Il legale Rappresentante

Altamura Lorenza

*Altamura Lorenza*