



GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Si dichiara che i generatori d'aria calda A2B Accorroni E.G. S.r.l. di seguito elencati sono conformi al tipo certificato CE e soddisfano i requisiti essenziali della Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE (Ex.90/396/CEE).

RIFERIMENTO CERTIFICATO CE (N°KIP-052824/02)& CLASSIFICAZIONE NOx (N°0301913)

AS COND 50	AS COND 175
AS COND 50 EX	AS COND 175 EX
AS COND 65	AS COND 200
AS COND 65 EX	AS COND 200 EX
AS COND 80	AS COND 250
AS COND 80 EX	AS COND 250 EX
AS COND 100	AS COND 300
AS COND 100 EX	AS COND 300 EX
AS COND 150	
AS COND 150EX	

Gli apparecchi sopra elencati sono generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari del 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW). La presente dichiarazione, per generatori ad aria (Art. 9, comma 1, paragrafo A, del decreto applicativo 19 febbraio 2007) viene rilasciata al di sotto dei 100 kW in sostituzione dell'asseverazione (Art.9, comma4, del decreto applicativo 19 febbraio 2007) per la detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico. Nel caso il generatore superasse i 100 kW, oltre alla presente dichiarazione, sarà comunque necessario il certificato d'asseverazione.

A2B ACCORRONI E.G.

La Direzione

A. Tamura Lorenza