

**A2B ACCORRONI E.G. s.r.l. certifica che:**

**il sistema a pompa di calore aria/acqua modello HPE EVO rispetta i requisiti di legge richiamati al paragrafo 2.1 per le pompe di calore ed alla relativa tabella 3 di cui all'allegato del Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 CONTO TERMICO 2.0 ed alle relative regole applicative.**

1) Il COP della PdC rispetta i requisiti dell'allegato F del decreto 6 Agosto 2020 (COP > 4,1 per on off)-(COP > 3,9 per inverter)

modello PdC	P.T.* PdC (1)	COP PdC (2)
HPE EVO 5	6,50 W	5,30
HPE EVO 7	8,40 W	5,05
HPE EVO 9	10,00 W	4,70
HPE EVO 12 & 12T	12,20 W	4,90
HPE EVO 14 & 14T	14,10 W	4,70
HPE EVO 16 & 16T	16,00 W	4,50

(1) Potenza termica nominale misurata secondo NORMA UNI EN 14511 e riferita alle seguenti condizioni :

- Temperatura mandata acqua impianto 35 °C
- Temperatura ritorno acqua impianto 30 °C
- Temperatura aria esterna Bulbo secco 7°C - Bulbo umido 6°C

(2) Coefficient Of Performance misurato secondo NORMA UNI EN 14511 e riferito alle seguenti condizioni :

- Temperatura mandata acqua impianto 35 °C
- Temperatura ritorno acqua impianto 30 °C
- Temperatura aria esterna Bulbo secco 7°C - Bulbo umido 6°C

Osimo, Gennaio 2024

**Il legale rappresentante**

*A. Tamura Lorenza*