Data: 12/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società A2B Accorroni EG Srl dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia[1]
III.A - Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- **i requisiti tecnici,** richiesti nel **DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento[*]:**

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore[2]

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa[2]

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore UNI EN 16147 ☐

III.G) Microcogeneratori ☐

Rappresentante legale Lorenza Altamura

Firma

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).
[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O_2. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.
[*] Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

A2B ACCORRONI EG SRL, VIA ANCONA 37, 60027 OSIMO AN Telefono
+39 071723991 Web: www.accorroni.it - Email: a2b@accorroni.it

Data: 12/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

Denominazione commerciale	Marca	Modello	Potenza termica Ph [kW]	SCOP	Efficienza energetica stagionale [ηs]	Presenza inverter	Classe
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 06	6,4	4,89	192,6	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 08	8	5,19	204,4	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 10	9,2	5,07	199,9	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 12M	12,1	4,67	183,7	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 12T	12,1	4,67	183,7	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 16M	14,7	4,59	180,5	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 16T	14,7	4,59	180,5	SI	BT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 06	5,9	3,82	149,7	SI	MT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 08	6,8	3,82	149,7	SI	MT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 10	7,8	3,82	149,8	SI	MT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 12M	12	3,62	141,8	SI	MT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 12T	12	3,62	141,8	SI	MT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 16M	13	3,57	141,4	SI	MT
ARIA-ACQUA	ACCORRONI	HPE R290 16T	14	3,57	139,9	SI	MT

Rappresentante legale

ACTamure Lorenza