

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società A2B ACCORRONI E.G., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia “III.A – Pompe di calore elettriche” e “III.E – Scaldacqua a pompa di calore” elencati negli allegati e immessi sul mercato soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l’accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento* :

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa^[1]

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| UNI EN 16147 | ☒ |
|--------------|-------------------------------------|

III.G) Microcogeneratori

☐

Luogo: Osimo
Data: 02/02/2026

Firma (Il legale rappresentante)

Altamira Lorenza

[1] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

● POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA/ARIA MONOSPLIT, A MARCHIO ACCORRONI

Unità esterna	Unità interna	Tipologia	Sottotipo	ηs	SCOP	PdesignH
WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.E.	Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	161,0	4,1	2,3
WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.E.	Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	161,0	4,1	2,8
WIND 18 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.E.	Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	157,0	4,0	4,1
WIND 24 MONO U.I.	WIND 24 MONO U.E.	Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	157,0	4,0	4,8

● POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA/ARIA MULTISPLIT A MARCHIO ACCORRONI

Unità esterna	Unità Interna A	Unità Interna B	Unità Interna C	Unità Interna D	Unità Interna E	Tipologia	Sottotipo	ηs	SCOP	PdesignH
MULTI 2 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	149,0	3,8	3,8
MULTI 2 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	153,1	3,9	3,8
MULTI 2 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	149,0	3,8	4,3
MULTI 2 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	154,3	3,9	4,3
MULTI 2 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	151,7	3,9	4,3
MULTI 2 DC U.E.	WIND 12 MONO U.E.	WIND 12 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	157,7	4,0	4,3
MULTI 3 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	149,0	3,8	5,3
MULTI 3 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	153,0	3,9	5,3
MULTI 3 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	150,8	3,8	5,3
MULTI 3 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	155,1	4,0	5,3
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 12 MONO U.E.	WIND 12 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	150,6	3,8	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 18 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	149,5	3,8	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	153,5	3,9	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	152,9	3,9	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 24 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	154,4	3,9	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	157,3	4,0	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	155,7	4,0	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	161,1	4,1	6,0
MULTI 4 LIGHT DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.		Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	149,0	3,8	6,0
MULTI 4 DC U.E.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	151,9	3,9	7,0
MULTI 4 DC U.E.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 24 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	153,7	3,9	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 18 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	152,6	3,9	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 18 MONO U.I.	WIND 24 MONO U.I.				Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	154,3	3,9	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	152,0	3,9	7,0
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	152,8	3,9	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	154,9	3,9	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	155,3	4,0	7,7
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	155,6	4,0	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	159,7	4,1	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 18 MONO U.I.			Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	158,8	4,0	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.		Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	149,0	3,8	8,4
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.		Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	153,3	3,9	8,5
MULTI 4 DC U.E.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 9 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.	WIND 12 MONO U.I.		Aria/Aria	Split/Multi <= 12kW	157,2	4,0	8,5

Luogo: Osimo
Data: 02/02/2026

Firma (Il legale rappresentante)

A. Tamura Lorenza

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO C

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

- SCALDACQUA A POMPA DI CALORE, A MARCHIO ACCORRONI

Unità interna	Tipologia	Sottotipo
WHITE 80	ACS / Boiler	<= 150L (Classe A+)
WHITE 105	ACS / Boiler	<= 150L (Classe A+)
WHITE 110	ACS / Boiler	<= 150L (Classe A+)
GREEN 200 R290	ACS / Boiler	> 150L (Classe A+)
GREEN 200 S R290	ACS / Boiler	> 150L (Classe A+)
GREEN 300 R290	ACS / Boiler	> 150L (Classe A+)
GREEN 300 S R290	ACS / Boiler	> 150L (Classe A+)
GREEN 500 S NEW	ACS / Boiler	> 150L (Classe A)
HR BLACK 300-500-800-1000-1500-2000-2500-3000	ACS / Boiler	> 150L (Classe A)
HR BLACK S 300-500-800-1000-1500-2000-2500-3000	ACS / Boiler	> 150L (Classe A)

Luogo: Osimo

Data: 02/02/2026

Firma (Il legale rappresentante)

Alessandra Lorenza

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE*(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)***ALLEGATO D****ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO****• POMPA DI CALORE ELETTRICHE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA MEDIA TEMPERATURA, A MARCHIO ACCORRONI**

Unità esterna	Tipologia	Sottotipo	η_s	SCOP	PdesignH
HPE EVO 5	Aria/Acqua	PDC Idronica	140,7	3,59	6,3
HPE EVO 7	Aria/Acqua	PDC Idronica	143,6	3,67	8,2
HPE EVO 9	Aria/Acqua	PDC Idronica	145,5	3,71	9,4
HPE EVO 12	Aria/Acqua	PDC Idronica	141,6	3,61	12,0
HPE EVO 14	Aria/Acqua	PDC Idronica	141,8	3,62	14,0
HPE EVO 16	Aria/Acqua	PDC Idronica	140,6	3,59	16,0
HPE EVO 12T	Aria/Acqua	PDC Idronica	141,6	3,61	12,0
HPE EVO 14T	Aria/Acqua	PDC Idronica	141,8	3,62	14,0
HPE EVO 16T	Aria/Acqua	PDC Idronica	140,7	3,59	16,0
HPE 18 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	125,0	3,21	17,7
HPE 22 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	126,0	3,22	22,0
HPE 26 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	123,0	3,14	26,1
HPE 30 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	123,0	3,14	30,0

• POMPA DI CALORE ELETTRICHE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA BASSA TEMPERATURA, A MARCHIO ACCORRONI

Unità esterna	Tipologia	Sottotipo	η_s	SCOP	PdesignH
HPE EVO 5	Aria/Acqua	PDC Idronica	201,8	5,12	6,5
HPE EVO 7	Aria/Acqua	PDC Idronica	204,0	5,17	8,4
HPE EVO 9	Aria/Acqua	PDC Idronica	201,9	5,12	10,0
HPE EVO 12	Aria/Acqua	PDC Idronica	200,1	5,08	12,2
HPE EVO 14	Aria/Acqua	PDC Idronica	192,5	4,89	14,1
HPE EVO 16	Aria/Acqua	PDC Idronica	190,5	4,84	16,0
HPE EVO 12T	Aria/Acqua	PDC Idronica	200,2	5,08	12,2
HPE EVO 14T	Aria/Acqua	PDC Idronica	192,5	4,89	14,1
HPE EVO 16T	Aria/Acqua	PDC Idronica	190,5	4,84	16,0
HPE 18 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	181,0	4,60	18,0
HPE 22 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	178,0	4,53	22,0
HPE 26 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	177,0	4,50	25,0
HPE 30 INVERTER	Aria/Acqua	PDC Idronica	165,0	4,19	30,1

Luogo: Osimo
Data: 02/02/2026

Firma (Il legale rappresentante)

Accorroni Lorenzo