

Maggio 2019

## DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D. M. 19 febbraio 2007 e successive modifiche, in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

### SI DICHIARA

che i generatori di calore (ad aria calda) a condensazione

- GENERATORI MEC MIX C 20/35 assiali/centrifughi
- GENERATORI MEC MIX C 20/70 (20/35 DX + 20/35 SX) assiali/centrifughi

hanno un rendimento termico, a carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore di  $93 + 2 \log P_n$ , dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW.

Il suddetto generatore di calore è equipaggiato con bruciatore modulante a premiscelazione, che permette di regolare la portata termica in funzione della richiesta dell'impianto, allo scopo di favorire il funzionamento in regime di condensazione e ridurre i consumi.

A2B ACCORRONI E.G.

La Direzione

*A. Tamme Lorenza*