

A2B ACCORRONI E.G. s.r.l. certifica che:

il sistema in pompa di calore aria/acqua modello Hub Radiator Plus Split Inverter (Solo Caldo) soddisfa i requisiti di cui:

- art. 2 comma 1 lettera e) punti vii del DI 06/08/2020
- alle lettere a) e b) del comma 6.1 dell'allegato A del DI 06/08/2020
- Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160. Nello specifico:

1) Il COP della PdC rispetta i requisiti dell'allegato F del decreto 6 Agosto 2020 (COP > 4,1 per on off)-(COP > 3,9 per inverter)

Tali sistemi beneficiano delle detrazioni fiscali: Superbonus 110%, Ecobonus 65%, Bonus Casa 50% e dell'incentivo CONTO TERMICO.

Denominazione sistema ibrido U.E.	modello PdC U.E.	P.T.* PdC (1)	COP PdC (2)
HUB RADIATOR PLUS SPLIT INVERTER HYBRID 9.0	Booster HR 9.0	8,01 W	4,24
HUB RADIATOR PLUS SPLIT INVERTER HYBRID 9.0+9.0	Booster HR 9.0	8,01 W	4,24

(1) Potenza termica nominale misurata secondo NORMA UNI EN 14511 e riferita alle seguenti condizioni:

- Temperatura mandata acqua impianto 35 °C
- Temperatura ritorno acqua impianto 30 °C
- Temperatura aria esterna Bulbo secco 7 °C - Bulbo umido 6°C

(2) Coefficient Of Performance misurato secondo NORMA UNI EN 14511 e riferito alle seguenti condizioni:

- Temperatura mandata acqua impianto 35 °C
- Temperatura ritorno acqua impianto 30 °C
- Temperatura aria esterna Bulbo secco 7 °C - Bulbo umido 6 °C

Il legale rappresentante

A. Tamura Lorenza