AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società A2B ACCORRONI E.G., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia "III.A – Pompe di calore elettriche" e "III.E – Scaldacqua a pompa di calore" elencati negli allegati e immessi sul mercato soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel **DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:**

III.A) Pompe di calore		
- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☑
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐
III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore		
- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐
III.C) Generatori a biomassa[1]		
- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐
III.D) Solare termico		
- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐
III.E) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☑
III.G) Microcogeneratori		☐

Luogo: Osimo
Data: 02/02/2026

Firma (Il legale rappresentante)

AC Lorenza

[1] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O2. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO D
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

- **POMPA DI CALORE ELETTRICHE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA MEDIA TEMPERATURA, A MARCHIO ACCORRONI**

Unità esterna	Unità interna	Tipologia	Sottotipo	ηs	SCOP	Prated*
HPE EVO 5	**Caldaia Termodinamica Monoblocco 5**	Aria/Acqua	PDC Idronica	140,7	3,59	5,62
HPE EVO 7	**Caldaia Termodinamica Monoblocco 7**	Aria/Acqua	PDC Idronica	143,6	3,67	6,60
HPE EVO 9	**Caldaia Termodinamica Monoblocco 9**	Aria/Acqua	PDC Idronica	145,5	3,71	6,92

*** Calcolata secondo standard Europei Ecodesign (Reg. UE 811/2013 e 813/2013), zona climatica Average con temperatura esterna -10°C**


- **POMPA DI CALORE ELETTRICHE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA BASSA TEMPERATURA, A MARCHIO ACCORRONI**

Unità esterna	Unità interna	Tipologia	Sottotipo	ηs	SCOP	Prated*
HPE EVO 5	**Caldaia Termodinamica Monoblocco 5**	Aria/Acqua	PDC Idronica	201,8	5,12	6,24
HPE EVO 7	**Caldaia Termodinamica Monoblocco 7**	Aria/Acqua	PDC Idronica	204,0	5,17	6,94
HPE EVO 9	**Caldaia Termodinamica Monoblocco 9**	Aria/Acqua	PDC Idronica	201,9	5,12	7,68

*** Calcolata secondo standard Europei Ecodesign (Reg. UE 811/2013 e 813/2013), zona climatica Average con temperatura esterna -10°C**

Luogo: Osimo
Data: 01/06/2026

Firma (Il legale rappresentante)



AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società A2B ACCORRONI E.G., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia "III.A – Pompe di calore elettriche" e "III.E – Scaldacqua a pompa di calore" elencati negli allegati e immessi sul mercato soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel **DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:**

III.A) Pompe di calore		
- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☑
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐
III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore		
- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐
III.C) Generatori a biomassa[1]		
- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐
III.D) Solare termico		
- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐
III.E) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☑
III.G) Microcogeneratori		☐

Luogo: Osimo
Data: 02/02/2026

Firma (Il legale rappresentante)

AC Lorenza

[1] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O2. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO D
ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

- **POMPA DI CALORE ELETTRICHE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA MEDIA TEMPERATURA, A MARCHIO ACCORRONI**

Unità esterna	Unità interna	Tipologia	Sottotipo	ηs	SCOP	Prated*
HPE EVO 12-12T	Caldaia Termodinamica Monoblocco 12-12T	Aria/Acqua	PDC Idronica	141,6	3,61	11,0
HPE EVO 14-14T	Caldaia Termodinamica Monoblocco 14-14T	Aria/Acqua	PDC Idronica	141,8	3,62	11,7
HPE EVO 16-16T	Caldaia Termodinamica Monoblocco 16-16T	Aria/Acqua	PDC Idronica	140,6	3,59	13,6

*** Calcolata secondo standard Europei Ecodesign (Reg. UE 811/2013 e 813/2013), zona climatica Average con temperatura esterna -10°C**

- **POMPA DI CALORE ELETTRICHE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA BASSA TEMPERATURA, A MARCHIO ACCORRONI**

Unità esterna	Unità interna	Tipologia	Sottotipo	ηs	SCOP	Prated*
HPE EVO 12-12T	Caldaia Termodinamica Monoblocco 12-12T	Aria/Acqua	PDC Idronica	200,1	5,80	11,7
HPE EVO 14-14T	Caldaia Termodinamica Monoblocco 14-14T	Aria/Acqua	PDC Idronica	192,5	4,89	12,6
HPE EVO 16-16T	Caldaia Termodinamica Monoblocco 16-16T	Aria/Acqua	PDC Idronica	190,5	4,84	13,6

*** Calcolata secondo standard Europei Ecodesign (Reg. UE 811/2013 e 813/2013), zona climatica Average con temperatura esterna -10°C**

Luogo: Osimo
Data: 01/06/2026

Firma (Il legale rappresentante)

